

DESTINAZIONE	SUP (m2)
WC	5,2
SALA	270,88
PALCO	115,3
RETRO 1	16
D1	4,63
D2	2,19
D3	2,47
D4	4,98
D5	5,98
D6	6,78
D7	4,25
TOTALE	438,66

AUDITORIUM COMUNALE

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

AUDITORIUM - Via Marconi - Marano Vicentino (VI)

PROCEDURA ANTINCENDIO

E' NOTO CHE NEL CASO DELL'INSORGERE DI UN INCENDIO I PRIMI MINUTI SONO QUELLI DETERMINANTI PER CONTENERLO E QUINDI PER SPEGNERLO.

In caso d'individuazione di un principio d'incendio segui scrupolosamente, con la successione più idonea, le seguenti norme di massima:

1 - LANCIA l'allarme gridando più volte "Al fuoco!" e/o azionando il pulsante di allarme più vicino;
2 - INTERROMPI LA LAVORAZIONE;
3 - se puoi agire in condizioni di sicurezza, USA I MEZZI ESTINGUENTI DISPONIBILI nei pressi del punto interessato, in attesa dell'intervento di supporto dei componenti la Squadra di intervento;
4 - se vedi che le condizioni dell'ambiente sono diventate pericolose per la presenza di fumo e calore, ABBANDONA IL PUNTO INTERESSATO DALL'EMERGENZA seguendo le vie di esodo disponibili;
5 - in tal caso, INVITA ad allontanarsi le eventuali persone presenti nei pressi in attesa dell'intervento della Squadra di intervento, indicando le più vicine uscite di sicurezza;
6 - SGOMBERA gli accessi alla zona interessata dall'incendio per favorire l'intervento dei mezzi dei vigili del fuoco esterni;
7 - METTITI A DISPOSIZIONE prima della Squadra di intervento, e poi del caposquadra dei vigili del fuoco e collabora con lo stesso fornendo le informazioni necessarie e operando, solo se ti viene richiesto, assieme alla Squadra di intervento;
8 - a incendio domato, CONTROLLA attentamente, assieme agli addetti alla Squadra di intervento, che non esistano focolai occulti;
9 - la ripresa del servizio dovrà essere attuata solo dopo aver verificato l'efficienza della struttura e degli eventuali impianti coinvolti e solo dopo che il Coordinatore per l'emergenza abbia dato la comunicazione di "FINE EMERGENZA";

PROCEDURA DI EVACUAZIONE

A seguito dell'attivazione di un allarme il Coordinatore per l'emergenza potrà trasferire A VOCE l'ordine di evacuazione.

SE VI VIENE IMPARTITO L'ORDINE dal Coordinatore per l'emergenza o dal suo sostituto, COMPORTATEVI COME SEGUE:

- RESTATE CALMI;
- INTERROMPETE L'ATTIVITA' IN CORSO, lasciando in sicurezza la macchina / attrezzatura che state utilizzando;
- SOLLECITATE IL PERSONALE PRESENTE ed eventuali terzi / visitatori AD ALLONTANARSI RAPIDAMENTE, senza correre, gridare o destare panico dirigendosi verso le uscite di emergenza segnalate più vicine;
- CONTROLLATE che non vengano abbandonati materiali in corrispondenza delle VIE DI ESODO;
- PRESTATE AIUTO ALLE PERSONE DISABILI eventualmente presenti nei locali al momento della segnalazione dello stato di evacuazione;
- FAVORITE L'APERTURA DELLE PORTE in caso di necessità;
- una volta accertata l'assenza di persone all'interno dei locali, CHIUDETE DIETRO A VOI TUTTE LE EVENTUALI PORTE; le porte chiuse possono rallentare la propagazione dell'incendio e del fumo;
- in presenza di FUMO O FIAMME è opportuno:
- SE POSSIBILE BAGNARE UN FAZZOLETTO E LEGARLO SULLA BOCCA E SUL NASO, in modo da proteggere per quanto possibile dal fumo le vie respiratorie;
- SE DISPONIBILI, AVVOLGERE INDUMENTI DI LANA (cappotti, sciarpe, scialli,ecc.) ATTORNO ALLA TESTA in modo da proteggere i capelli dalle fiamme;
- PORTATE CON VOI,se immediatamente disponibili, SOLO LE CHIAVI DELLA MACCHINA E DI CASA; non prendete oggetti pesanti o ingombranti;
- PRESTATE SEMPRE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI e/o eventuali richieste di intervento che possono giungere a voce;
- RAGGIUNTO L'ESTERNO, RIMANETE A DISPOSIZIONE per ulteriori istruzioni da parte del Coordinatore per l'emergenza; offrite assistenza e rassicurazione a coloro che sembrano ansiosi e preoccupati;
- NON ALLONTANATEVI FINCHE' NON SARETE STATI AUTORIZZATI DAL COORDINATORE PER LE EMERGENZE

LEGENDA SIMBOLI:

- USCITA DI SICUREZZA SEGNALATA
- VIA DI ESODO
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO
- QUADRO ELETTRICO
- VOI SIETE QUI
- ESTINTORE PORTATILE POLVERE da kg 12 (salvo ove diversamente indicato)
- ESTINTORE CO2 da kg 2 (salvo ove diversamente indicato)
- IDRANTE A PARETE UNI 45
- IDRANTE A COLONNA UNI 45 - UNI 70
- DPI ARMADIO DPI EMERGENZA
- PULSANTE DI ALLARME
- SGANCIO TENSIONE MANUALE
- VALVOLA INTERCETTAZIONE METANO
- V.V.F. ATTACCO VV.F.
- LAMPADA DI EMERGENZA

NUMERI UTILI:

EMERGENZA SANITARIA:	118
VIGILI DEL FUOCO:	115
POLIZIA:	113
CARABINIERI:	112

ELENCO ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA

RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

PRONTO SOCCORSO